

## БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

**Справка  
об изменениях, внесенных в проектную документацию**

Изменения в проектную документацию «\_\_\_\_\_», шифр \_\_\_\_\_ внесены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020, по замечаниям, указанным в **отрицательном заключении** государственной экспертизы от «\_\_»\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_ / **письме** КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края» от «\_\_»\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

№ пункта замечания и его содержание	Исчерпывающий ответ проектной организации на выявленные государственной экспертизой недостатки	№ и марка листа раздела с внесенными изменениями, № изменения
1	2	3
П. 4.8.19. Установку отопительных приборов в лестничных клетках предусмотреть в нишах или на высоте 2,2 м от лестничных площадок и проступей. СНиП 21-01-97*, п. 6.32*	По п. 4.8.19. Установка отопительных приборов в лестничных клетках предусмотрена в нишах.	28-086-П-АР-4, 6. измен. 1.
П.4.8.20. Электроснабжение электродвигки на обводной линии водомерного узла предусмотреть от двух независимых источников питания с устройством АВР. СНиП 2.04.01-85*, 11.7* и п. 12.23.	По п. 4.8.20. В узле учёта воды предусмотрена установка комбинированного счётчика КВМ -50, который пропускает необходимое количество воды при пожаре. (2,5 л/с).	28-086-П-ВК-2., измен. 1.

*Примечание: Пункты ответов должны соответствовать пунктам замечаний*

Руководитель  
проектной организации

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись / расшифровка подписи  
М.П.

Главный инженер проекта

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись / расшифровка подписи

**Примечание:**

1. Справка об изменениях, внесенных в проектную документацию (далее - Справка) оформляется на официальном бланке проектной организации с присвоением регистрационного номера и даты, содержит полное наименование проектной документации, в которую вносятся изменения и шифр проекта. Страницы Справки нумеруются, в колонтитулах указывается общее количество страниц.

Справка подписывается руководителем проектной организации, а также лицом, ответственным за подготовку проектной документации – главным инженером проекта с указанием фамилии и инициалов и заверяется печатью организации.

2. Пункты ответов в Справке должны соответствовать пунктам замечаний.

3. Справка представляется заявителем (заказчиком) в организацию по проведению государственной экспертизы (основание: Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145, п.44 (2)).