

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

**Справка
об изменениях, внесенных в проектную документацию**

Изменения в проектную документацию «_____», шифр _____ внесены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013, по замечаниям, указанным в отрицательном заключении государственной экспертизы от «__» _____ г. № _____ / письме КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края» от «__» _____ г. № _____.

№ пункта замечания и его содержание	Исчерпывающий ответ проектной организации на выявленные государственной экспертизы недостатки	№ и марка листа раздела с внесенными изменениями, № изменения
1	2	3
П. 4.8.19. Установку отопительных приборов в лестничных клетках предусмотреть в нишах или на высоте 2,2 м от лестничных площадок и проступей. СНиП 21-01-97*, п. 6.32*	По п. 4.8.19. Установка отопительных приборов в лестничных клетках предусмотрена в нишах.	28-086-П-АР-4, 6. измен. 1.
П.4.8.20. Электроснабжение электрозадвижки на обводной линии водомерного узла предусмотреть от двух независимых источников питания с устройством АВР. СНиП 2.04.01-85*, 11.7* и п. 12.23.	По п. 4.8.20. В узле учёта воды предусмотрена установка комбинированного счётчика КВМ -50, который пропускает необходимое количество воды при пожаре. (2,5 л/с).	28-086-П-ВК-2., измен. 1.

Примечание: Пункты ответов должны соответствовать пунктам замечаний.

Руководитель
проектной организации

_____/_____
подпись / расшифровка подписи

Главный инженер проекта

_____/_____
подпись / расшифровка подписи