

Сведения  
о проектной документации, в отношении которой выдано  
положительное заключение государственной экспертизы

N п/п	Наименование поля формы	Значение	
1.	Наименование проектной документации	Обустройство скважины № 6163 в д.Щелканка Ординского района Пермского края	
2.	Наименование объекта капитального строительства	Обустройство скважины № 6163 в д.Щелканка Ординского района Пермского края	
3.	Наименование застройщика, технического заказчика	Администрация Ашапского сельского поселения Ординского муниципального района Пермского края.	
4.	Место нахождения застройщика, технического заказчика	617514, Пермский край, Ординский р-н, с. Ашап, пер. Советский, д. 8.	
5.	Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию	Открытое акционерное общество "Пермский проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства"	
6.	Субъект Российской Федерации, на территории которого расположен объект капитального строительства	Пермский край	
7.	Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир)	Пермский край, Ординский район, д. Щелканка.	
8.	Номер заключения государственной экспертизы проектной документации	59-1-1-3-0036-18	
9.	Дата заключения государственной экспертизы проектной документации	28.03.2018	
10.	Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования		
11.	Достоверность определения сметной стоимости подтверждена	-	
12.	Сметная стоимость строительства		
13.	Сведения о непревышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства		
14.	Назначение объекта капитального строительства	Водохозяйственное	
15.	Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства, в том числе:		
	15.1	Мощность	7.95 м3/сут
	15.2	Категория, класс	

15.3	Общая площадь, м2	
15.4	Площадь полезная, м2	
15.5	Площадь жилая, м2	
15.6	Площадь застройки, м2	
15.7	Объем строительный, м3	
15.8	Количество этажей, (в единицах)	
15.9	Протяженность, м	
15.10	Класс энергоэффективности объекта капитального строительства	
15.11	Иные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства	<p>Водопотребление - максимальный суточный расход - 7,95 м3, - максимальный часовой расход - 1,8 м3,  Водоисточник - скважина существующая (рабочая) - 1 шт, - скважина проектируемая (резервная) - 1 шт, - производительность одной скважины - 3,6 м3/час,  Основные сооружения: - наземная насосная станция - 1 шт, - подземная насосная станция - 1 шт.</p>
16.	Код климатического района, подрайона	IV
17.	Код снегового района	V
18.	Код ветрового района	I
19.	Код сейсмичности района	6
20.	Категория сложности инженерно-геологических условий (I, II, III)	II
21.	Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов	морозное пучение грунтов