

Сведения  
о проектной документации, в отношении которой выдано  
положительное заключение государственной экспертизы

N п/п	Наименование поля формы	Значение
1.	Наименование проектной документации	Распределительные газопроводы в д. Карша Фокинского сельского поселения Чайковского района Пермского края
2.	Наименование объекта капитального строительства	Распределительные газопроводы в д. Карша Фокинского сельского поселения Чайковского района Пермского края
3.	Наименование застройщика, технического заказчика	Администрация Фокинского сельского поселения Чайковского района Пермского края.
4.	Место нахождения застройщика, технического заказчика	617750, Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Ленина, д. 45.
5.	Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию	Общество с ограниченной ответственностью "ГНГ-Пермь"
6.	Субъект Российской Федерации, на территории которого расположен объект капитального строительства	59 Пермский край
7.	Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир)	Пермский край, г. Чайковский.
8.	Номер заключения государственной экспертизы проектной документации	59-1-1-3-0070-18
9.	Дата заключения государственной экспертизы проектной документации	15.06.2018
10.	Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования	-
11.	Достоверность определения сметной стоимости подтверждена	-
12.	Сметная стоимость строительства	-
13.	Сведения о непревышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства	-

14.	Назначение объекта капитального строительства	Уличные сети газоснабжения
15.	Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства, в том числе:	
15.1	Мощность	395.1 нм3/ч
15.2	Категория, класс	-
15.3	Общая площадь, м2	-
15.4	Площадь полезная, м2	-
15.5	Площадь жилая, м2	-
15.6	Площадь застройки, м2	-
15.7	Объем строительный, м3	-
15.8	Количество этажей, (в единицах)	-
15.9	Протяженность, м	7 605,5
15.10	Класс энергоэффективности объекта капитального строительства	-
15.11	Иные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства	Общий расход газа - 395,10 нм3/ч, Шкафной газорегуляторный пункт - 1 компл., Общая протяжённость трассы газопроводов, в том числе: - 7 605,5 п.м, - газопровод высокого давления 2 категории - 647,5 п.м, - газопровод низкого давления - 6 958,0 п.м.
16.	Код климатического района, подрайона	IV
17.	Код снегового района	V
18.	Код ветрового района	I
19.	Код сейсмичности района	5 баллов
20.	Категория сложности инженерно-геологических условий (I, II, III)	II
21.	Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов	подтопление и морозное пучение