

Сведения  
о проектной документации, в отношении которой выдано  
положительное заключение государственной экспертизы

N п/п	Наименование поля формы	Значение
1.	Наименование проектной документации	Строительство водовода на участке от врезки в деревню Новожилово до микрорайона "3"
2.	Наименование объекта капитального строительства	Строительство водовода на участке от врезки в деревню Новожилово до микрорайона "3"
3.	Наименование застройщика, технического заказчика	Общество с ограниченной ответственностью «Липецкий инженерно-технический центр»
4.	Место нахождения застройщика, технического заказчика	398036 г. Липецк, проспект Победы, д. 128, офис 29-1.
5.	Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию	Общество с ограниченной ответственностью «Липецкий инженерно-технический центр»
6.	Субъект Российской Федерации, на территории которого расположен объект капитального строительства	59 Пермский край
7.	Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир)	Пермский край, Березники г
8.	Номер заключения государственной экспертизы проектной документации	59-1-1-3-0067-18
9.	Дата заключения государственной экспертизы проектной документации	14.06.2018
10.	Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования	-
11.	Достоверность определения сметной стоимости подтверждена	-
12.	Сметная стоимость строительства	-
13.	Сведения о непревышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства	-

14.	Назначение объекта капитального строительства		-
15.	Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства, в том числе:		
15.1	Мощность		380 м3/час
15.2	Категория, класс		-
15.3	Общая площадь, м2		-
15.4	Площадь полезная, м2		-
15.5	Площадь жилая, м2		-
15.6	Площадь застройки, м2		-
15.7	Объем строительный, м3		-
15.8	Количество этажей, (в единицах)		-
15.9	Протяженность, м		657,4
15.10	Класс энергоэффективности объекта капитального строительства		-
15.11	Иные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства		Водопотребление - 380 м3/час, Протяженность трассы в плане водопровода из полиэтиленовых труб «питьевых» по ГОСТ 18599-2001, в том числе: - 657,4 м, - ПЭ100 SDR13,6-355x26,1 - 635,8 м, - ПЭ100 SDR13,6-110x8,1 (ответвление на ТЦ «Оранж Молл») - 21,6 м.
16.	Код климатического района, подрайона		IV
17.	Код снегового района		V
18.	Код ветрового района		II
19.	Код сейсмичности района		менее 6 баллов
20.	Категория сложности инженерно-геологических условий (I, II, III)		III
21.	Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов		подработанная территория